PROVINCE DU BRABANT WALLON
ARRONDISSEMENT DE NIVELLES

COMMUNE DE
PERWEZ

Résidence Abbeyfield – 18 février 2025

Paramètres microbiologiques

Qualité	Bonne

Paramètres chimiques

Paramètres	Valeur représentative	Valeur paramétrique (1)	Paramètres	Valeur représentative	Valeur paramétrique (1)
Aluminium		200 µg/l Al	Fluorures		1,5 mg/l F
Antimoine		5 µg/l Sb	Plomb		10 µg/l Pb
Arsenic		10 µg/l As	Mercure		1 µg/l Hg
Benzène		1 µg/l	Nickel		20 µg/l Ni
Benzo(a)pyrène		10 ng/l	Nitrates	35,6	50 mg/l NO3
Bore		1000 µg/l B	Nitrites	<0,025	0,5 mg/l NO2
Bromates		10 µg/l	PAH		100 ng/l (3)
Cadmium		5 µg/l Cd	Total Pesticides		500 ng/l (4)
Chrome		50 µg/l Cr	pH	6,9	6,5 ≤ pH ≤ 9,5
Cuivre		2000 µg/l Cu	Sélénium		10 µg/l Se
Cyanure		50 µg/l CN	Tetra et trichloroéthylène		10 µg/l
1,2-dichloroéthane		3 µg/l	Trihalométhane (THM)		100 µg/l
Dureté totale (TH)		°français	Somme PFAS	8	Norme effective en 2026 : 100 ng/l
Total des pesticides		0,50 µg/l			

Paramètres indicateurs

Paramètres	Valeur représentative	Valeur indicatrice (2)	Paramètres	Valeur représentative	Valeur indicatrice (2)
Ammonium	<0,025	0,5 mg/l NH4	Manganèse		50 µg/l Mn
Calcium		270 mg/l Ca	Phosphore		mg/l PO4
Carbone Organique Total		mg/l C	Potassium		mg/l K
Chlore libre résiduel	0,31	0,25 mg/l Cl2	Sodium		200 mg/l Na
Chlorures		250 mg/l Cl	Sulfates		250 mg/l SO4
Conductivité	668	2500 µS/cm à 20°C	Température	10,2	25° C
Dureté alcaline (TAC)	23,1	°français	Turbidité	0,8	NTU
Fer		200 µg/l Fe	Zinc		5000 µg/l Zn
Magnésium		50 mg/l Mg			

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le portail Environnement- Santé du Service public de Wallonie via l'adresse Web http://environnement.sante.wallonie.be/pfas. Ce site Internet renseigne les informations générales sur les PFAS, les conseils pour limiter son exposition au quotidien ainsi qu'une FAQ sur la situation en Wallonie.