



Qualité d'eau

AC Perwez – Avenue Wilmart – 8 juillet 2025

Paramètres microbiologiques

Qualité Non conforme aux dispositions légales

Paramètres chimiques

Paramètres	Valeur	Norme	Paramètres	Valeur	Norme
Aluminium		200 µg/l Al	Fluorures		1,5 mg/l F
Antimoine		5 µg/l Sb	Plomb		10 µg/l Pb
Arsenic		10 µg/l As	Mercure		1 µg/l Hg
Benzène		1 µg/l	Nickel		20 µg/l Ni
Benzo(a)pyrène		10 ng/l	Nitrates	35,19	50 mg/l NO3
Bore		1000 µg/l B	Nitrites	<0,025	0,5 mg/l NO2
Bromates		10 µg/l	PAH		100 ng/l (3)
Cadmium		5 µg/l Cd	Total Pesticides		500 ng/l (4)
Chrome		50 µg/l Cr	pH	6,8	6,5 ≤ pH ≤ 9,5
Cuivre		2000 µg/l Cu	Sélénium		10 µg/l Se
			Tetra et trichloroéthylène		10 µg/l
Cyanure		50 µg/l CN	Trihalométhane (THM)		100 µg/l
1,2-dichloroéthane		3 µg/l			Norme effective en 2026 : 100 ng/l
Dureté totale (TH)		°français	Somme PFAS	32	
Total des pesticides		0,50 µg/l			

Paramètres bactériologiques

Paramètres	Valeur	Norme
Germes totaux 22°	300	
Bactéries coliformes	9	0 CFU/100 ml
Ecoli	0	0 CFU/100 ml
Entérocoques intestinaux	1	0 CFU/100 ml
Clostridium Perf		0 CFU/100 ml

Paramètres indicateurs

Paramètres	Valeur	Norme	Paramètres	Valeur	Norme
Ammonium	<0,025	0,5 mg/l NH ₄	Manganèse		50 µg/l Mn
Calcium		270 mg/l Ca	Phosphore		mg/l PO ₄
Carbone Organique Total		mg/l C	Potassium		mg/l K
Chlore libre résiduel	0	0,25 mg/l Cl ₂	Sodium		200 mg/l Na
Chlorures		250 mg/l Cl	Sulfates		250 mg/l SO ₄
		2500 µS/cm à			
Conductivité	678	20°C	Température	22,2	25° C
Dureté alcaline (TAC)		°français	Turbidité	0,52	NTU
Fer		200 µg/l Fe	Zinc		5000 µg/l Zn
Magnésium		50 mg/l Mg			

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le portail Environnement- Santé du Service public de Wallonie via l'adresse Web <http://environnement.sante.wallonie.be/pfas>. Ce site Internet renseigne les informations générales sur les PFAS, les conseils pour limiter son exposition au quotidien ainsi qu'une FAQ sur la situation en Wallonie.